



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0916/01/2008**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury i złączki systemu Mapress Edelstahl**

Zawierający / containing: stal nierdzewną 1.4401, 1.4521, 1.4571; kauczuk butylowy 51N7511

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

GEBERIT INTERNATIONAL AG  
8645 Jona  
Schachenstrasse 77, Szwajcaria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GEBERIT Sp. z o.o.  
02-676 Warszawa  
ul. Postępu 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-12-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2013-12-18  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 grudnia 2008

The date of issue of the certificate: 18th December 2008

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady