



Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślanska 213, 05-420 Józefów

tel.: +48 22 7693 300 | fax: +48 22 7693 373 | www.cnbop.pl | cnbop@cnbop.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2024/0405-1005 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zmianę
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2024/0405-1005 wydanie 1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych, w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej, na wniosek firmy:

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1,
02-676 Warszawa
Rzeczpospolita Polska

STWIERDZA POZYTYWNA OCENĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO:

Systemy rurowe metalowe zaciskane (zaprasowywane): –rury i kształtki ze stali nierdzewnej DN 20 do DN 100, systemu Geberit Mapress Edelstahl, rury i kształtki ze stali węglowej, ocynkowanej DN 20 do DN 100, systemu Geberit Mapress C-Stahl oraz rury i kształtki ze stali nierdzewnej DN 20 do DN 100, systemu Geberit Mapress Therm do stałych urządzeń gaśniczych wodnych

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO:

- do zastosowania w obiektach budowlanych.

Data wydania:
22 maja 2025

Data ważności:
od 22 maja 2025
do 24 kwietnia 2029

Kierownik Jednostki Oceny Technicznej
Dyrektor CNBOP-PIB


Signed by /
Podpisano przez:
Jacek Zboina
Date / Data:
2025-05-22 15:36

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2024/0405-1005 wydanie 2 zawiera 57 stron. Niniejszy dokument można kopiować, publikować tylko w całości. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpowazarowej – Państwowym Instytutem Badawczym.