NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.2562.2026

ORYGINAŁ

Wyrób:
Rury ML Geberit Mepla, rury ML Geberit do systemu Geberit FlowFit i rury Geberit do cyrkulacji wewnętrznej

Zawierający:
PE-RT, aluminium

Odpowiedni pod względem higienicznym do:
kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi - woda zimna i ciepła

Uwagi i zalecenia higieniczne:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Niniejsza ocena higieniczna nie obejmuje parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu.

Producent: Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona Szwajcaria

Wnioskodawca: Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa Polska

Data wydania: 29 października 2026
Data ważności: 29 października 2029

dr n. med. Maciej Szczotko
Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
NIZP PZH-PIB

Niniejszy dokument traci ważność w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu lub uzyskania danych naukowych wskazujących na zagrożenie dla zdrowia spowodowane użytkowaniem wyrobu, zmian przepisów związanych z ocenianym wyrobem lub w przypadku nieuzgodnionych z NIZP PZH – PIB zmian treści etykiety lub instrukcji stosowania. Niniejszy dokument jest ważny wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym mu wpisem w internetowym rejestrze www.rejestr-atestow.pzh.gov.pl