



# ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.0109.2023**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **System Geberit Volex: rury Volex ML oraz złączki Geberit Volex**

Zawierający / containing: polietylen PE-RT, aluminium, mosiądz CW617N, stal nierdzewną 1.4301, EPDM, poliamid

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Geberit International AG  
CH-8645 Jona, Szwajcaria  
Schachenstrasse 77

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Geberit Sp. z o.o.  
02-676 Warszawa  
ul. Postępu 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2023

The date of issue of the certificate: 31st March 2023

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z p. Maury Szwed*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB